

Strzelce Opolskie 22.05.2017 r.

Dotyczy odpowiedzi na zadane pytanie do ogłoszenia na zadane pytanie na wymianę instalacji c.o. w budynku Przedszkola Publicznego nr 5 w Strzelcach Opolskich.

Pytania:

1. Proszę o uzupełnienie obmiaru w pozycjach 14 i 15,
2. Zgodnie z zapisem w dokumentacji projektowej możliwy jest ponowny montaż istniejących obudów grzejników. Proszę o informację czy w wycenie uwzględnić montaż istniejących osłon , lub zakup i montaż nowych osłon ?

Odpowiedź :

1. W pozycjach 14 i 15 przedmiaru powinno być pozycja 14 – 30,00 m²- pozycja 15 – 30,00m².
2. W pozycji 56 przedmiaru powinno być – zakup i montaż nowych obudów o wymiarach 1,40 m x 0,50 m x 6 sztuk i 1 30 m x 0,50 m x 6 sztuk , w sumie należy dostarczyć nowe obudowy w ilości 12 sztuk i o wymiarach jak wyżej.

Dyrektor PP nr 5
Janina Kacperak